



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di CATANIA

INTERNO - 03/05/2018 10:26:09 - 0001216

Prot. N. 

Catania, 03 MAG 2018

DETERMINA PRESIDENZIALE

OGGETTO: affidamento fornitura magnetotermici differenziali per impianto elettrico Palazzo di Giustizia ed adeguamento Sala Server.

CIG: Z30235ED32

IL PRESIDENTE

-Visto il verbale n. 24-17-00252 del 25 febbraio 2017 di verifica all'impianto di messa a terra nel Palazzo di Giustizia, redatto dell'Organismo di Certificazione notificato "Eurocert" e nel quale sono state rilevate le seguenti non conformità:

- 1) gli interruttori differenziali posti a protezione delle linee elettriche riportate nel verbale;
- 2) non vi è coordinamento fra le protezioni magnetiche poste sul QGBT e la corrente di cortocircuito fase-terra;

-Ritenuto che le azione correttive consigliate per il rilascio della certificazione di conformità, prevista dal D.P.R. n. 462/2001, attengono fundamentalmente alla sostituzione degli interruttori differenziali individuati, non rispondenti alle normative vigenti;

Vista, altresì, la nota del DGSIA del Ministero della Giustizia in data 9.2.2018.0004307.U, con la quale viene espressa la necessità dell'adeguamento tecnologico della Sala Server (stanza n. 62 del piano terra, lato est), sollecitando, per la definizione delle modalità esecutive di intervento, un incontro con i rappresentanti degli uffici coinvolti;

-Considerato che il CISIA di Catania ha segnalato, a tal fine, l'urgenza della fornitura di n. 1 cavo tripolare da 50 mm quadrati con sezione 16 protetta da un interruttore magnetotermico da 125 A, da installare nella cabina elettrica di MT esistente presso questo Edificio;

-Ritenuto che nella riunione, a tal uopo convocata, in data 13.2.2018, il Direttore della Direzione Manutenzioni e SS.TT. del Comune di Catania, Ing. Fabio Finocchiaro, si è impegnato ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria rilevati ai punti 1 e 3 del verbale dell'Eurocet summenzionato e a fare pervenire, all'esito degli accertamenti richiesti una dettagliata relazione riepilogativa;



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

-Preso atto della contestuale dichiarazione di disponibilità, espressa in sede di riunione dall'Ing. Fabio Finocchiaro, ad eseguire i lavori necessari al ripristino dell'adeguamento dell'impianto di messa a terra, comprese le prestazioni richieste dal CISIA;

Vista la relazione dell'Ing. Fabio Finocchiaro del 28 marzo 2018 in esito alle verifiche tecniche effettuate ed alla individuazione dei componenti elettrici da installare;

-Ritenuta l'assoluta urgenza e l'indispensabilità di provvedere all'acquisto del sotto indicato materiale elettrico, ai fini dell'attestazione della regolarità e dell'efficienza dell'impianto elettrico:

• n. 5 Interruttori magnetotermici bticino F81NH/10;
• n. 5 Interruttori differenziali bticino G23/32AC 30MA;
• n. 2 Interruttori magnetotermici bticino F81NH/16;
• n. 2 Interruttori differenziali bticino G23/32AC 30MA;
• n. 1 Interruttore magnetotermico bticino F84H/25;
• n. 1 Interruttore differenziale bticino G4432AC/2 300 MA;
• n. 1 Interruttore magnetotermico ABB S272C10;
• n.1 Interruttore differenziale ABB DDA62 30 MA;
• n.1 Interruttore tetra polare magnetoter. differenz. in MAX 250A, ID 30 MA-3A;
• n.1 cavo elettrico tripolare 50 mm tipo FROR.

-Visti i preventivi, acquisiti in via di urgenza dalla Direzione del Comune di Catania- Ufficio Manutenzioni e Servizi Tecnici, competente all'esecuzione dei lavori in oggetto, di seguito indicati:

- Preventivo della ditta COFIM con sede a Catania, di €. 3.050,20=esclusa I.V.A.;
- Preventivo della ditta Elettrogroupp Sicilia, con sede a Catania, di €. 3.043,20=esclusa I.V.A.;
- Preventivo della ditta Guardo Salvatore s.r.l., con sede a Gravina di Catania, di €. 2.414,68=esclusa I.V.A.;

-Rilevato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori/servizi/forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, dello stesso d.lgs. 50/2016;

-Considerato che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico- Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Concessionaria Consip è attivo il bando denominato "Materiale Elettrico", che riguarda la fornitura di che trattasi;
- che il suddetto bando presenta le caratteristiche minime richieste da questa Amministrazione e prevede la possibilità di effettuare acquisti tramite ordine diretto di acquisto (ODA);

-Verificato che la ditta Guardo Salvatore s.r.l., con sede a Gravina di Catania che ha offerto il prezzo più conveniente di €. 2.414,68=esclusa I.V.A. non risulta registrata nel MEPA e che pertanto non può soddisfare la richiesta di negoziazione mediante l'utilizzo dell'anzidetto strumento telematico;

-Ritenuto che, invece, ricorrono i presupposti previsti dalle richiamate disposizioni per poter consentire l'affidamento della fornitura meglio sopra individuata mediante l'affidamento diretto alla ditta Elettrogroup Sicilia, con sede a Catania partita IVA 03655130874, che ha offerto un prezzo inferiore a quello praticato dalla ditta COFIM, pari a complessivi €. 3.043,20 oltre I.V.A.;

Acquisito il codice CIG **Z30235ED32** per gli adempimenti derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per gli acquisti di beni e servizi di importo **pari o superiore a 1.000,00 euro** e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

DETERMINA

1.AFFIDARE, per i motivi citati in premessa, la fornitura di n. 5 Interruttori magnetotermici bticino F81NH/10, di n. 5 Interruttori differenziali bticino G23/32AC 30MA, di n. 2 Interruttori magnetotermici bticino F81NH/16, di n. 2 Interruttori differenziali bticino G23/32AC 30MA, di n. 1 Interruttore magnetotermico bticino F84H/25, di n. 1 Interruttore differenziale bticino G4432AC/2 300 MA, di n. 1 Interruttore magnetotermico ABB S272C10, di n.1 Interruttore differenziale ABB DDA62 30 MA, di n.1 Interruttore tetrapolare magnetotermico differenziale MAX 250A, ID 30 MA-3°, di n.1 cavo elettrico tripolare 50 MM tipo FROR alla ditta Elettrogroup Sicilia, con sede a Catania, partita IVA 03655130874, che ha offerto il prezzo più conveniente di €. 3.043,20 oltre I.V.A.;

2.DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.712,70 IVA compresa, graverà sul capitolo 1550 "Spese obbligatorie funzionamento uffici" e che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto ad avvenuta fornitura, previa presentazione di apposita fattura elettronica e successiva ratifica da parte della Conferenza Permanente;

Il Presidente della Corte
(Giuseppe Meliadò)